



INSTALLATION INTERIEURE GAZ

INSTALLATION INTERIEURE COMPTEUR SOUFFLET A RACCORD MONOTUBE




RACCORDEMENT CHAUDIERE

Chaudière sans vanne intégrée



Chaudière avec vanne intégrée



LEGENDE

1	Armature gaz
2	Té de compteur monotube + évent. 1 écrêteur
3	Compteur à soufflet
4	Robinet d'arrêt
5	Té avec prise de pression 1/2"
6	Vis de rappel
7	Chaudière

Pour chaufferies (plus de 70 kW) dépourvues d'ouvertures de décompression, un organe d'arrêt commandé automatiquement est nécessaire (Directives G1 - SSIGE)